



Tegn. nr.: Rev.:  
**T(X)1.20** A

**NOTER**

Alle koter i henhold til DVR90 og alle ubenævnte mål i meter

Ubenævnte ledninger:  
 Alle ubenævnte regnvandsstik er Ø160 mm med min. 15 % fald.  
 Alle ubenævnte spildevandsstik er Ø160 mm med min. 15 % fald.  
 Alle stik for redestensbrønde er Ø160 mm.

Skelbrønde placeres 1 m indenfor skel eller i fod/top skråning som vist på tegning.  
 Alle skelbrønde afsluttes min. 30 cm over terræn.  
 Alle regnvandsskelbrønde er Ø315 mm med min. 70l sandfang og vandlås  
 Alle spildevandsskelbrønde er Ø315 mm rense- og inspektionsbrønde. Undtagen NI26S5002: Ø425

Alle Ø160 - Ø500 mm ledninger udføres i plast. Alle Ø>500 mm ledninger udføres i beton.

De angivne fald på ledninger er minimum fald.

Alle PVC-ledninger leveres i klasse SN8.

Alle eksisterende tilslutningspunkter og koter skal kontrolleres og indmåles inden opstart.

Eksisterende ledningers placering er usikker og skal verificeres inden opstart.

- DK: Dækselkote
- RK: Ristkote
- BK: Bundkote
- DB1: Drænbrønd Ø425 inkl. vandlås, 70l sandfang og kuppelrist
- Alle nedløbsbrønde: Ø315 mm redestensbrønd inkl. 70l sandfang og vandlås
- RB: Rense- og inspektionsbrønd for regnvand
- SB: Rense- og inspektionsbrønd for spildevand

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>--- Dræn</li> <li>--- Spildevandsledning</li> <li>--- Vandledning</li> <li>--- Regnvandsledning</li> <li>--- Eltracé</li> <li>--- Fjernvarmeledning</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>--- Spildevandsledning</li> <li>--- Fællesledning</li> <li>--- Vandledning</li> <li>--- Fiber- og elkabel</li> <li>--- Fjernvarmeledning</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Syddjurs Spildevand</li> <li>- Syddjurs Spildevand</li> <li>- Nimtofte Vand</li> <li>- Fibia/Konstant/TDC</li> <li>- Nimtofte og omegns fjernvarmeforsyning</li> </ul> |
|---|--|---|

A Ny BK NI26S5002. + ændret NI26S0008 + Tracé ændret for FJV, Vand og EI. + Delnr. angivet + Underføringer CBJ 2022.06.14  
 Rev.: Rev. omfatter: Init.: Dato:

Syddjurs Kommune Syddjurs Spildevand A/S

Sags nr.: 46.191

**Byggemodning i Nimtofte - Lokalplan 100**

Emne: Etape 1 Koordinerende ledningsplan Tegn. nr.: **T(X)1.20** Rev:

Mål: 1:500 Initialer: Init KS-initialer: ML  
 Format: 59x63 Dato: 2022.02.14 KS-dato: 2022.02.14