



Note:

- Ubenævnte stilledninger:
 - Alle spildevandssik er ø160 min. 20%ø
 - Alle regnvandssik er ø160 min. 15%ø
- Skelbrønde placeres 1 m indenfor skel
 - Alle spildevandsskelbrønde er ø315
 - Alle regnvandsskelbrønde er ø315
- Koter i.h.t. DVR90.
- Alle ubenævnte mål i m.
- Ubenævnte regnvandsledninger er ø160.
- Ø110-ø400 udføres i plast, ø > ø400 udføres i beton.
- Angivet fald på ledninger er minimum fald.
- PVC-rør leveres i klasse SN8.
- Alle tilslutningspunkter og koter skal kontrolleres og indmåles inden opstart.
- Eksisterende ledningers placering kan være unøjagtig og skal verificeres inden opstart.

- Signaturer, projekterede:**
- Ø600 mm Tegra PP spildevandsbrønd
 - Ø600 mm Tegra PP regnvandsbrønd
 - Ø1000 mm BT regnvandsbrønd
 - Drænelledning
 - Vandledning
 - Fjernvarme
 - Lavspænding, gadelys, antenne og telefon
 - Vejunderføring

- Signaturer, eksisterende:**
- Syddjurs Spildevand A/S - Regnvand
 - Syddjurs Spildevand A/S - Spildevand
 - Rønde Fjernvarme - Fjernvarmeledning
 - Rønde Vandværk - Vandledning
 - NRGi - Lavspændingsledning
 - DB1: — ø 315 mm drænbrønd med sandfang og vandlås
 - DB2: — støbejernskarm og -dæksel ø 315 mm drænbrønd med kuppelrøst, sandfang og vandlås
 - IK: — Indløbskote
 - UK: — Udløbskote
 - BK: — Dækselkote
 - BK: — Bundkote
 - Vejbelysning

A
 Rev.: Rev. omtaler:
 Syddjurs Kommune • Syddjurs Spildevand A/S

Byggemodning, Lokalplan 71, Rønde
 Etape 3
 Sag's nr.: 45.959
 Emne: Kloak- og ledningsplan
 Tegn. nr.:
 Mål: 1:500
 Formål: 30x84
 Initialer: JK
 Dato: 2019.09.13
 Rev.:
 T(X)1.20 A
 KS-initialer: ML
 KS-dato: 2019.09.13
 Ingentorffmaet
 VIGGO MADSEN A/S
 Ceresbyen 75 4. sal
 8000 Aarhus C
 Tlf: 98 27 39 44
 Mail: vm@vining.dk
 www.viggo-madsen.dk